


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ
 САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ САНИТАРЛЫҚ-
 ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ САНИТАРИЯЛЫҚ
 «ҰЛТТЫҚ САРАПТАМА ОРТАЛЫҒЫ» ШЖК РМК
 АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ
 СТЕПНОГОРСК ҚАЛАЛЫҚ БӨЛІМІСІ
 ШЫҒЫС/ИСХ. № 09
 «02» 04 2024 ж.т.

 KZ.T.03.1477	Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген №KZ.T.03.1477 05 тамызынан 2019 жылдан 05 тамызынан 2024 жылға дейін жарамды 30 сәуірде 2020 жылы өзгертілген күні	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Степногорск қалалық бөлімі Степногорское городское отделение филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, больничный комплекс, зд. №6 тел/факс: 8(71645)6-90-98 email: csee_step@mail.ru	Санитарлық-гигиеналық зерттеулер зертханасы Лаборатория санитарно-гигиенических исследований	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызынан № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен Бекітілген № 072/е нысанды медициналық құжаттама Медициналық документация Форма № 072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

**Жарықты өлшеу
 ХАТТАМАСЫ
 ПРОТОКОЛ**

измерений освещенности

№РО-02-54 от 01 сәуірінен (апреля) 2024 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес)
 «Ақмола облысы білім басқармасының Степногорск қаласы бойынша білім бөлімі Степногорск қаласының Ыбырай Алтынсарин атындағы №1 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ Степногорск қ-сы, 1 ш.а., 57 ғимарат
 (КГУ «Общеобразовательная школа №1 имени Ы.Алтынсарина города Степногорск отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области» г.Степногорск, 1 мкр., 57 здание)
 сыныптар, зертханалар, шеберханалар, кітапхана (классы, лаборатории, мастерские, библиотека)
 цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)
- Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) "Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы. («Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76)
- Өлшеулер тексерілетін объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) _____ и.о. руководителя Есенаманова А.Д.
- Фотоэлектрлік люксметр типі (Фотоэлектрический люксметр типа) * _____ ТКА-люкс
 прибор контроля параметров воздушной среды МЭС-200А
 (мүкаммал) (инвентарный) _____ №030241300423, №030241300424
- Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке)
 № РК-11-17-230074 до 26.06.2024г., № РК-10-17-233060 до 26.06.2024 г.
 күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
- Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ (НД, в соответствии которой проводились измерения) атап өтіңіз (перечислить) МЕМСТ 24940 -2016 "Ғимараттар мен құрылыстар. Жарықтандыруды өлшеу әдістері" (ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"). "Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтері" ҚР ДСМ 16.02.2022 жылғы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы ("Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" приказ МЗ РК от 16.02.2022 года № ҚР ДСМ-15)
- Жабдыктардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров)

Условия проведения испытаний: температура 22,5-23,2 °С, влажность 35,42 %, атмосферное давление 745 мм.рт.ст.

8. Жасанды жарык өлшеу нәтижелері
 Результаты измерения искусственной освещенности

Тркеу нөмір номер	Регистрационный номер	Көскін бойынша нүкте нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеу орны Место измерения	Жұмыс разряды күші разряд Разряд работы. Под разряд	Жарықтандыру жүйесі жалпы жергілікті, аралас Система освещения общее, местное, комбинированное	Шамның түрі, типі және маркасы Вид, тип и марка ламп	Өлшенген жарықтандыру люксмен Освещенность в люксах	Нормалар бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам, лк
1	2	3	4	5	6	7	8	
	T-1	мастерская мальчиков	ШІБ	общ	СД	923	300	
	T-2	мастерская мальчиков	ШІБ	общ	СД	910	300	
	T-3	мастерская мальчиков	ШІБ	общ	СД	850	300	
	T-4	мастерская мальчиков	ШІБ	общ	СД	847	300	
	T-5	мастерская мальчиков	ШІБ	общ	СД	612	300	
	T-6	мастерская мальчиков	ШІБ	общ	СД	700	300	
	T-7	мастерская мальчиков	ШІБ	общ	СД	650	300	
	T-8	мастерская мальчиков	ШІБ	общ	СД	648	300	
	T-9	мастерская мальчиков	ШІБ	общ	СД	748	300	
	T-10	мастерская мальчиков	ШІБ	общ	СД	800	300	
	T-11	мастерская девочек	A-2	общ	СД	807	400	
	T-12	мастерская девочек	A-2	общ	СД	747	400	
	T-13	мастерская девочек	A-2	общ	СД	815	400	
	T-14	мастерская девочек	A-2	общ	СД	832	400	
	T-15	мастерская девочек	A-2	общ	СД	747	400	
	T-16	мастерская девочек	A-2	общ	СД	821	400	
	T-17	мастерская девочек	A-2	общ	СД	832	400	
	T-18	мастерская девочек	A-2	общ	СД	840	400	
	T-19	мастерская девочек	A-2	общ	СД	799	400	
	T-20	мастерская девочек	A-2	общ	СД	768	400	
	T-21	библиотека (чит.зал)	A-2	общ	СД	596	400	
	T-22	библиотека (чит.зал)	A-2	общ	СД	497	400	
	T-23	библиотека (чит.зал)	A-2	общ	СД	480	400	
	T-24	библиотека (чит.зал)	A-2	общ	СД	512	400	
	T-25	библиотека (чит.зал)	A-2	общ	СД	510	400	
	T-26	библиотека (чит.зал)	A-2	общ	СД	612	400	
	T-27	библиотека (чит.зал)	A-2	общ	СД	587	400	
	T-28	библиотека (чит.зал)	A-2	общ	СД	591	400	
	T-29	библиотека (чит.зал)	A-2	общ	СД	497	400	
	T-30	библиотека (чит.зал)	A-2	общ	СД	500	400	
	T-31	кабинет №5	A-2	общ	СД	1435	400	
	T-32	кабинет №5	A-2	общ	СД	1466	400	
	T-33	кабинет №5	A-2	общ	СД	1240	400	
	T-34	кабинет №5	A-2	общ	СД	1200	400	
	T-35	кабинет №5	A-2	общ	СД	1315	400	
	T-36	кабинет №5	A-2	общ	СД	1265	400	
	T-37	кабинет №5	A-2	общ	СД	1328	400	
	T-38	кабинет №5	A-2	общ	СД	1212	400	
	T-39	кабинет №5	A-2	общ	СД	1247	400	
	T-40	кабинет №5	A-2	общ	СД	1215	400	
	T-41	кабинет №28	A-2	общ	СД	617	400	
	T-42	кабинет №28	A-2	общ	СД	700	400	
	T-43	кабинет №28	A-2	общ	СД	640	400	
	T-44	кабинет №28	A-2	общ	СД	652	400	
	T-45	кабинет №28	A-2	общ	СД	648	400	
	T-46	кабинет №28	A-2	общ	СД	527	400	
	T-47	кабинет №28	A-2	общ	СД	530	400	
	T-48	кабинет №28	A-2	общ	СД	542	400	
	T-49	кабинет №28	A-2	общ	СД	612	400	
	T-50	кабинет №28	A-2	общ	СД	609	400	
	T-51	кабинет №22	A-2	общ	СД	860	400	
	T-52	кабинет №22	A-2	общ	СД	1302	400	
	T-53	кабинет №22	A-2	общ	СД	1303	400	
	T-54	кабинет №22	A-2	общ	СД	915	400	
	T-55	кабинет №22	A-2	общ	СД	927	400	

