


«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ СТЕПНОГОРСК
КАЛАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫНЫҢ ЫБЫРАЙ
АЛТЫНСАРИН АТЫНДАҒЫ № 1 ЖАЛПЫ
ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №1 ИМЕНИ ЫБЫРАЯ
АЛТЫНСАРИНА ГОРОДА
СТЕПНОГОРСК ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ
СТЕПНОГОРСК УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АҚМОЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

021501, Степногорск қаласы
1 ш/а, 57 ғимарат тел 8(71645) 7-55-94

021501, город Степногорск
1 мкр, здание 57 тел 8(71645) 7-55-94



И.о. начальника
УЧС г. Степногорск
подполковнику гражданской
защиты
Муханбетжанову Н.К.

На основании Акта результата проверки № 42 от 31.07.2024 года администрация КГУ «Общеобразовательная школа №1 имени Ыбырая Алтынсарина» сообщает следующее:

- по пункту 1 (в здании система пожарной автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре находится в технически не исправном состоянии) поясняем, что система пожарной сигнализации приведена в соответствие со стандартами. Акт выполненных работ прилагается.
- по пункту 2 (помещение электрощитовой перемещены в помещение тамбура без проектно сметной документации) ТОО «Дизайн Центр» разработана проектно-сметная документация (№ КОЭ-0031-03 от 04.10.2024 года) для проведения капитального ремонта и переноса электро-щитовой в соответствии со стандартами, а также с выдачей государственной экспертизы (№ КОЭ-0033/24 от 21.10.2024 года).

И.о. руководителя



А. Есенаманова

Исп.: Лукьяненко С.А.
Тел.: 7-52-63